



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0002371-26

Термін дії з 09 червня 2026 до 08 червня 2027
Valid from / valid until

Продукція
Product

Первинне (мобільне) укриття - наземна фортифікаційна захисна споруда цивільного захисту тип "Фортеця", модель Фортеця 4,0

код УКТ ЗЕД

42.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 5.1 ДСТУ 9329:2025 «Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування» щодо стійкості до надмірного тиску повітряної ударної хвилі (не менше ніж 100 кПа); пробиття (проникнення) уламками засобів звичайного ураження, а також на утворення вторинної фрагментації (сколювання бетону на внутрішній поверхні) ПМУ (Таблиця 1 Додатка) та технічним характеристикам (Таблиця 2 Додатка)

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «Хоббіт хаус»

адреса: 07406, м. Бровари, вул. Металургів, 22, код ЄДРПОУ 44894815

адреса виробництва: 81121, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване, вул. Будівельна, 30

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «Хоббіт хаус»

адреса: 07406, м. Бровари, вул. Металургів, 22, код ЄДРПОУ 44894815

Додаткова інформація
Additional information

Первинне (мобільне) укриття - наземна фортифікаційна захисна споруда цивільного захисту тип "Фортеця", модель Фортеця 4,0 (XL визначає наявність двох входов (евакуаційних входов) з внутрішніми тамбурами), що виробляється серійно з 09.06.2026 до 08.06.2027 з окремих елементів (блок-модулів) з місткістю одного основного приміщення до 50 осіб згідно з додатком до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол натурних випробувань від 08.05.2026 № 303-В/2026 Науково-випробувального відділу науково - дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України, Звіт щодо визначення параметрів матеріалів та конструкцій Первинного (мобільного) укриття - наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту тип "Фортеця", які забезпечують його стійкість до пробиття (проникнення) уламками засобів звичайного ураження, а також на утворення вторинної фрагментації від 05.05.2026 ТОВ «Хоббіт хаус». Рішення від 09.06.2026 № 12145с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Андрій БОБИР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



302462